

Energetische Bewertung der Fernwärme
des Wärmeversorgungssystems der

AVR Energie GmbH
74889 Sinsheim

Auftraggeber

AVR Energie GmbH
74889 Sinsheim

Diese Bescheinigung ist nach den Vorgaben des AGFW-Arbeitsblattes
FW 309 Teil 7 Stand 05/2021 erstellt. Für das Wärmeversorgungssystem
der AVR Energie GmbH können folgende Kennzahlen bescheinigt werden:


Primärenergiefaktor AGFW FW 309-1:2021 $f_p = 0,00$

Primärenergiefaktor nach Kappung $f_{p,FW} = 0,20$
(§ 22 Absatz 3 GEG)


CO₂-Emissionsfaktor AGFW FW 309-1:2021 $f_{CO_2eq} = 0 \text{ g/kWh}$
(Anlage 9 GEG)

Die Berechnung erfolgte auf Basis von Planungsdaten. Diese aktualisierte Bescheinigung ist gültig bis
zum 09. August 2026 (Datum der Erstbescheinigung vom 09. August 2019), sofern keine Änderung der
Anlagenkonfiguration oder des Energieträgermixes erfolgt, welche den Primärenergie- beziehungsweise
Emissionsfaktor wesentlich erhöht oder verringert.

Dettingen an der Erms, den 5. Juli 2022


Dipl.-Ing. Peter Vaßen VDI
Geschäftsführer, Umweltgutachter
greencert. Umweltgutachter GmbH
Kappishäuser Straße 72
72581 Dettingen an der Erms




Daniel Stegmaier
zugelassener Gutachter nach FW609
greencert. Umweltgutachter GmbH
Kappishäuser Straße 72
72581 Dettingen an der Erms